



Стойка управления

Блок сетевой

Блок управления

Измеритель диэлектрических потерь ИДП-10, в следующем составе:

- Панель управления
- Трансформатор высоковольтный ОЛ-1/10
- Короткозамыкатель КЗМК-10

Трансформатор испытательный ИОГ-350-1

Регулятор напряжения РОТ-250

Реактор Р-70

Сирена СС-1

Светильник сигнальный красный

Барабан с 4-х жильным кабелем «Питание 1».

Барабан с проводом защитного заземления

Барабан с проводом рабочего заземления

Барабан с проводом силового питания «Питание 2»

Стойка ограждения с подставкой

Шнур ограждения

Лаборатория электротехническая передвижная

ЭТЛ350.00.00.00.000 РЭ руководство по эксплуатации.

Лаборатория электротехническая передвижная

ЭТЛ350.00.00.00.000 ПС паспорт

Кондиционер напольный «Midea»

Лаборатория электротехническая передвижная ЭТЛ-350 смонтирована на шасси прицепа «МАЗ» и состоит из высоковольтного отсека и отсека оператора. В отсеке оператора размещается аппаратура напряжением до 1000В, а в высоковольтном отсеке находится испытательный трансформатор ИОГ-350-1, реактор токоограничивающий Р-70, мост автоматический СА-7100/3, сухой повышающий трансформатор ОЛ-1/10 и устройство плавного регулирования напряжения РОТ-250. Дверь в высоковольтный отсек имеет электрическую блокировку, которая обеспечивает снятие высокого напряжения во время открывания дверей. Лаборатория оборудована световой сигнализацией, которая действует, когда высоковольтный вывод находится под напряжением, и звуковой сигнализацией, приводимой в действие оператором. Такое устройство лаборатории отвечает требованиям п. 7.6.26 «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей».

